



Office Of OFFICE OF BETUL COLLECTOR/ FIRE OFFICER  
BHOPAL Division , BETUL  
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ठ  
Fire Cell  
फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट  
Fire Safety Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100016699/FNOC/COL/2024/9623  
आवेदन की तिथि / Application Date : Aug 28, 2024 जावक की तिथि / Dispatch Date : 04-Sep-24  
आवेदक का नाम / Applicant Name : BHARAT BHARATI HIGHER SECONDARY SCHOOL JAMTHI BETUL

आवेदक का पता / Applicant Address : BHARAT BHARATI HIGHER SECONDARY SCHOOL JAMTHI  
BETUL BETUL BETUL 460001  
अनापति प्रमाण पत्र का प्रकार / Type of NOC : Fire Safety Certificate  
अधिभोग का प्रकार / Type of Occupancy : Educational Building/ शैक्षणिक भवन  
ईमारत का ऊंचाई / Building Height : 10 ( मीटर में / Meter )  
भूमि / भवन का क्षेत्रफल / Plot / Building Area: 9970 ( Sq.Mtr )  
संपत्ति का पता / Property Address : BHARAT BHARATI HIGHER SECONDARY SCHOOL JAMTHI  
BETUL BETUL District Rural Area  
अग्नि प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित / Approved by Fire Authority :

विषय/Subject- रजिस्ट्रेशन नंबर :- 6100016699 भवन हेतु फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र प्रदाय करने के संबंध में।

टिप्पणि / Remarks-

ऊपर दिए गए आवेदन विवरण के अनुसार एवं आवेदन के साथ आवेदित भवन/बहुमंजिला भवन का फायर प्लान सक्षम फायर कंसल्टेन्ट से तैयार हस्ताक्षर (सहित) प्रस्तुत किया गया है तथा अग्निसुरक्षा संबंधी निर्धारित 53 बिन्दुओं की जानकारी भी आर्किटेक्टस/इंजिनियर तथा भवन मालिक के हस्ताक्षर सहित प्रस्तुत की गई है। साथ ही बचनपत्र संलग्न किया गया है जिसकी जाँच अनुविभागीय दण्डाधिकारी, बैतूल एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, बैतूल से कराई गई ।

अनुविभागीय दण्डाधिकारी, मुलताई एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, मुलताई द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन का परीक्षण किया गया और समिति के परीक्षण अनुसार आवेदक को निम्नलिखित प्रावधान एवं शर्तों का पालन करना आवश्यक होगा :-

(1) निम्नलिखित अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था करना अनिवार्य होगा :-

1. Access.

  
**PRINCIPAL**  
Bharat Bharati Hr. Sec. School  
Jamthi, Betul (M.P.) 662003



Office Of OFFICE OF BETUL COLLECTOR/ FIRE OFFICER  
BHOPAL Division , BETUL  
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ठ  
Fire Cell  
फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट  
Fire Safety Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100016699/FNOC/COL/2024/9623  
आवेदन की तिथि / Application Date : Aug 28, 2024 जावक की तिथि / Dispatch Date : 04-Sep-24  
आवेदक का नाम / Applicant Name : BHARAT BHARATI HIGHER SECONDARY SCHOOL JAMTHI BETUL

2. Wet Riser.
3. Down Comer.
4. Hose Reel.
5. Automatic Sprinkler System.
6. Yard Hydrant.
7. U.G. Tank with Draw off Connection.
8. Terrace Tanks.
9. Fire Pump.
10. Terrace Pump.
11. First Aid Fire Fighting Appliances.
12. Pressurization System.
13. Auto Detection System.
14. Manual operated Electrical Fire Alarm System.
15. P.A. System with talk back facility.
16. Emergency Light.
17. Auto D.G. Set.
18. Illuminated Exit Sign.

  
**PRINCIPAL**  
Bharat Bharati Hr. Sec. School  
Jamthi, Betul (M.P.) 662003



Office Of OFFICE OF BETUL COLLECTOR/ FIRE OFFICER  
BHOPAL Division , BETUL  
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ठ  
Fire Cell  
फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट  
Fire Safety Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100016699/FNOC/COL/2024/9623  
आवेदन की तिथि / Application Date : Aug 28, 2024 जावक की तिथि / Dispatch Date : 04-Sep-24  
आवेदक का नाम / Applicant Name : BHARAT BHARATI HIGHER SECONDARY SCHOOL JAMTHI BETUL

19. Means of Escape.
20. Compartmentation.
21. MCB/ELCB.
22. Fireman Switch in Lift.
23. Hose Boxes with Delivery Hose and Branch.
24. Refuge Area.

(2) उपरोक्त लिखित 24 बिन्दुओं में से आवश्यक अग्निशमन उपकरणों (नेशनल बिल्डिंग कोड-2016 के भाग - 4, के टेबल 7 के प्रावधान अनुसार) को संलग्न फायर प्लान के प्रावधान अनुसार स्थापित करना, समस्त फस्ट एड एवं अन्य आवश्यक फायर फायटिंग (नेशनल बिल्डिंग कोड-2016 के भाग - 4 अनुसार) व्यवस्था करना, भूमि विकास नियम, 2012 एवं निर्धारित आई.एस. मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा।

(3) आवेदक को स्वीकृत अभिन्यास एवं भवन अनुज्ञा में निर्धारित शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा और स्वीकृति से भिन्न निर्माण/उपयोग की सक्षम स्वीकृति लेने हेतु आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा। यह अनुज्ञा भवन अनुज्ञा में निर्धारित अवधि या 3 वर्ष की अवधि हेतु प्रभावशील रहेगी और यह अवधि समाप्त होने से एक माह पूर्व नवीनीकरण हेतु पुनः आवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा तथा एन.बी.सी. 2016 में समय-समय पर किये गये संशोधन अनुसार कार्य करना बंधनकारी होगा।

(4) फायर वाहन के बाधा रहित आवागमन हेतु भवन के स्वीकृत मानचित्र अनुसार एम.ओ.एस. खुला रखना अनिवार्य होगा।

(5) आवेदक को प्रोविजनल फायर एनओसी में स्वीकृत फायर उपकरणों को स्थापित कर निर्माण पूर्ण होने की जानकारी प्रेषित करना अनिवार्य होगा, जिससे "अग्नि प्राधिकारी" द्वारा स्थल निरीक्षण कराने के उपरान्त वैधानिक रूप से आवश्यक "अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र" जारी किया जा सके और तदोपरान्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवेदक को अधिभोग अनुमति/लायसेंस प्रदाय किया जावेगा। आवेदक को स्वीकृत भवन अनुज्ञा अवधि में कार्य आवेदित मानचित्र में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने पर "अग्नि प्राधिकारी" को अवगत कराना अनिवार्य होगा अन्यथा प्रदाय की गई एनओसी निरस्त मान्य होगी।

  
**PRINCIPAL**  
Bharat Bharati Hr. Sec. School  
Jamthi, Betul (M.P.) 662003





Office Of OFFICE OF BETUL COLLECTOR/ FIRE OFFICER  
BHOPAL Division , BETUL  
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ठ  
Fire Cell  
फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट  
Fire Safety Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100016699/FNOC/COL/2024/9623  
आवेदन की तिथि / Application Date : Aug 28, 2024 जावक की तिथि / Dispatch Date : 04-Sep-24  
आवेदक का नाम / Applicant Name : BHARAT BHARATI HIGHER SECONDARY SCHOOL JAMTHI BETUL

(6) आवेदक/स्वामी को समस्त सक्षम अधिकारियों से प्रकरण में प्राप्ता एन.ओ.सी. तथा शर्तों का पालन करना बंधनकारी अन्यथा की स्थिति में आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।  
अतः अनुविभागीय मजिस्ट्रेट, बैतूल एवम मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, बैतूल की अनुशंसा/प्रतिवेदन के अनुसार उपरोक्त लिखित शर्तों एवं प्रावधानों के तहत "फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट" प्रदाय करने की स्वीकृति "अग्नि प्राधिकारी" द्वारा प्रदाय की गई है और तदनुसार स्वीकृति आदेश जारी किया जाता है।

Narendra  
Kumar  
Suryavanshi

Digitally signed by  
Narendra Kumar  
Suryavanshi  
Date: 2024.09.04  
17:11:57 +05'30'

Collector / Fire Officer

BHOPAL Division , BETUL  
Madhya Pradesh

PRINCIPAL  
Bharat Bharati Hr. Sec. School  
Jamthi, Betul (M.P.) 662003